

Městský úřad Roztoky

Stavební úřad

nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky , tel. 220 400 231,221, 222

Spis: MURO – S 129/2015 OSÚ

Dne: 16.3. 2015

Č.j.: 667/2015/Mk/SÚ

M M

Poskytnutí informace dle zákona č. 160/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Roztoky - Stavební úřad Roztoky, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 3.3. 2015 podal Městskému úřadu Roztoky pan M M Informace se týká stavby : , na pozemku parcelní číslo 1523/5 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Roztoky u Prahy Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky – 1. etapa “ .

Městský úřad Roztoky - Stavební úřad Roztoky, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vám poskytuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tyto informace:

- kopii vyžádaného protokolu ze dne 15.1. 2015

Josef Mrňák
vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Roztoky

otisk úředního razítka

Městský úřad Roztoky
Stavební úřad
Nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY



Příloha :

1 x kopie protokolu

Obdrží:

I. I.

Na vědomí :

Městský úřad Roztoky , nám. 5.května 2 , 252 63 Roztoky

Městský úřad Roztoky

Stavební úřad

Nám. 5. května č. p. 2, 252 63 Roztoky, tel. 220 400 231

Spis: MURO – S 490/2014 OÚPSÚ
Č.j.: 3978/2014/Mk/SÚ

PROTOKOL o místním šetření a ústním jednání § 18 odst. 1 s.ř.

sepsaný dne 11. 7. v Roztokách

od 10⁰⁰ hod.

Jednání přítomni:

dle ~~prezenční listiny~~

J. Moudrý - St. Roztoky
Petr Šimánek - Ahold ČR a.s.
LHS - emlucous

Průběh jednání:

Jednání bylo započato v 10⁰⁰ hod.

Přítomní předvolaní účastníci byly poučeni o svých právech účastníků řízení, zejména o právu činit návrhy, vyjadřovat se k jednotlivým důkazům, nechat se při jednání zastupovat zástupcem. Zejména byli poučeni, že mají při svých vyjádřeních vystupovat a vyjadřovat se tak, aby si nepřivodili trestní stíhání pro trestný čin pomluvy či křivého obvinění, popř. stíhání za odpovídající formu správního deliktu. Všichni přítomní prohlásili, že poučení porozuměli a nežadají bližší vysvětlení.

Stavební úřad Roztoky, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyzval podle § 133 odst. 4 stavebního zákona k

účasti na kontrolní prohlídce se schůzkou pozvaných do kanceláře stavebního úřadu – budova Městského úřadu Roztoky, č. kanc. A24 na den 15.1. 2015 v 10:00 h, jež se týká stavby : **Prodejna Albert č.p.2218 , 2219 , Tyršovo náměstí , Roztoky** na pozemku parcelní číslo 1523/5 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Roztoky u Prahy . Vlastníkem vymezených jednotek je fy TK Property s.r.o. , IČ 03032728 , se sídlem Václavské náměstí 819/43 , 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen “ vlastník “).

Kontrolní prohlídka byla svolána na základě prošetření podnětu podaného Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje , Dittrichova 17 , 128 01 Praha 2 , ve kterém je uvedeno , že měřením hluku z běžného provozu prodejny Albert bylo opakovaně prokázáno překročení hygienických limitů hluku stanovených dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb . , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací . Obyvatelé bytových jednotek umístěných nad prodejnu Albert si stěžují na nadměrný hluk z provozu prodejny .

Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku č. 22346/2014 - měření hluku v mimořádném provozu ze dne 4.4. 2014. Datum měření 24.3. 2014. Překročení lim. o 1,7 dB.

Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku prototypu, zejména nákladové rampy a přilehlých manipuláčních prostor.

Proto bylo ustanováno následující:

fy Akord

1. Zajistila výměnu silikónových těsnění za gumové u všech dveří, jejich provoz je prováděn sbořtí pro plně prodejny.
2. Byla provedena měření klasické vertikální výšivky.
3. Na základě výje u vedených opatření bylo sjednáno měření hluku - protokol č. 1159/2013/FFKO ze dne 25.11. 2013 s datumem měření 20.11. 2013 s dobou 6:00 - 7:30 h. Výsledná hladina max. akust. tlaku činila 39,4, resp. 31,2 dB

