


Město Roztoky



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12, odst. 3 a § 18, odst. 5 zákona o veřejných zakázkách č.
137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon)

na dodávku stavebních prací

„Provedení izolací a zateplení nadzemních konstrukcí vodojemu Sokolovna v Roztokách“

srpen 2014

článek 1 Základní pojmy

Pokud se dále v textu této zadávací dokumentace uvádí:

- „zadavatel“, jedná se o subjekt definovaný v článku 2,
- „objednatel“, jedná se o označení veřejného zadavatele v obchodních podmínkách,
- „zákon“ nebo také „ZVZ“, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků,
- „dodavatel“, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobou, která se zabývá plněním předmětu této veřejné zakázky, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, pokud má sídlo mimo území ČR,
- „subdodavatel“, jedná se o osobu, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
- „uchazeč“, jedná se o dodavatele, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
- „zhotovitel“, jedná se o označení dodavatele v obchodních podmínkách,
- „zadávací podmínky“, jedná se o veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky nebo podmínek jeho plnění,
- „zadávací dokumentace“, jedná se o soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymežujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,
- „zadání“, jedná se o závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení,

článek 2 Údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Město Roztoky
Adresa:	Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČ:	002 41 610
DIČ:	CZ00241610
Oprávněná osoba zadavatele:	Jan Jakob, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Ivan Goll, referent výběrových řízení odboru, Správy a rozvoje města a životního prostředí
Tel. / fax:	220 400 236 / 220 400 233
E-mail:	goll@roztoky.cz , polak@roztoky.cz , mu@roztoky.cz

článek 3 Vymezení předmětu veřejné zakázky – technická specifikace

CPV kód	Slovní popis
45261420-4	Izolace proti vodě
45321000-3	Tepelné izolace

Předmětem zakázky je provedení hydroizolací střechy podzemního vodojemu SOKOLOVNA. Nadzemní části železobetonových konstrukcí vodojemu jsou překryty zeminou. Věcně se jedná o skrytí zeminy zakrývající vodorovné a částečně i svislé nadzemní

části konstrukce vodojemu. S ohledem na omezený přístup na pozemek, se počítá výhradně s ruční prací. Po očištění odhalených konstrukcí (vodorovných, částečně i svislých) bude nutno provést zarovnaní a vyspravení vodorovných ploch konstrukce vodojemu. Následně bude nutno provést tepelnou izolaci odhalených ploch svislých částí konstrukce a na celé ploše se provede izolace proti vodě montáží fóliového systému. Celá stavba se následně opět zahrne zeminou s následnou úpravou povrchu a jeho zatravnění. Skladba izolačního systému a rozsah prací jsou naznačeny příloze č. 5 – výkazu výměr. Veškeré práce budou prováděny za plného provozu vodojemu, který nesmí být stavební činností nijak dotčen. Veškerý odtěžený materiál, určený k opětovnému použití na stavbě, bude převážen a skladován výhradně na pozemku stavby. Případný odpadní materiál bude likvidován dle příslušných předpisů. Volba dopravních tras a uložení na skládku je věcí zhotovitele stavby, nedílnou součástí zakázky a bude součástí nabídkové ceny. Znečištění okolních ploch městských komunikací je nutno omezit na minimum a jejich průběžný úklid je součástí a podmínkou provedení zakázky. V případě nedodržení tohoto požadavku zajistí nezbytný úklid komunikací zadavatel prostřednictvím třetí strany, na náklady uchazeče. V rámci zachování zásad ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při ochraně zeleně (zejména kulturních dřevin) před poškozením. A to jednak preventivním budováním mechanických ochranných prvků a jednak při vzniklém poškození na vlastní náklady provést, po konzultaci se zadavatelem, příslušné zahradnické zásahy k omezení vlivu poškození na vzhled a zdraví poškozené dřeviny. V případě nutnosti přerušení prací pro nepřízeň počasí v pozdních podzimních měsících, musí být součástí plnění předmětu zakázky a i nabídkové ceny případné zakonzervování nedokončené stavby tak, aby nedocházelo k znehodnocení díla a k narušení funkce vodojemu nízkými teplotami.

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené hydroizolace v délce minimálně 60 měsíců, na ostatní součásti díla 48 měsíců. Způsob poskytnutí a uplatnění záruky vtělí uchazeč do návrhu realizační smlouvy.

článek 4

Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je pozemek parc. č. 2132 v katastrálním území Roztoky (742503).

Věcné plnění zakázky bude probíhat po podpisu SoD cca od 29. 9. 2014 s délkou dodání hotového díla do 7 týdnů (nejpozději do 15. 11. 2014).

článek 5

Limitní cena zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu s limitní cenou 520 000,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí tuto limitní cenu překročit. Nabídková cena je cenou celkovou a konečnou. Podmínky, za kterých může být při plnění zakázky nabídková cena překročena, musí být taxativně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. Jedná se především o situace, kdy stav opravovaných ploch a práce nutné k jejich účinné opravě neodpovídají zadávacím podmínkám. Překročení nabídkové ceny musí být vždy vázáno na souhlas zadavatele po předchozím projednání.

