

č. 91

Městský úřad Černošice

Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

oprávněná úřední osoba: Mgr. Lucie Kutláková
telefon: 221 982 202
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
počet stran: 3

Spis. zn.: S-MUCE 47757/2011 OZP/V/Kut
Č. j.: MUCE 18661/2012 OZP/V/Kut-ozn

Dle rozdělovníku

Praha dne: 2.5.2012

Věc: Rekonstrukce vodovodních řadů, odpojení stávající vodárny a vodojemu, zrušení řadu O2 a stávající ČOV v obci Únětice

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh investora, obec Únětice, IČ: 00241792, Náves 17/4, 252 62 Únětice, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci:

I. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 odst. 1 vodního zákona:

1) rekonstrukce vodovodních řadů

2) odstranění vodního díla - odpojení stávající vodárny a vodojemu a zrušení řadu O2 a stávající ČOV

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci vodovodních řadů A1, A3, B1, B2, odpojení stávající vodárny a vodojemu (řad O2) a zrušení stávající ČOV v obci Únětice po přepojení stávajících nemovitostí z obecní ČOV na ČOV Rostoky.

ad. 1)

Rekonstrukce vodovodních řadů – OA1, OA3, OB1 a OB2

Namísto vodovodních řadů A1, A3, B1 a B2 jsou navrženy nové řady OA1, OA3, OB1 a OB2. Původní řady budou z části vyměněny a z části zaslepeny a ponechány v zemi. Je navržen řad OA1 z PE 100, SRD 11, DN 150 v délce 67,48 m včetně 1 ks nadzemního a 1 ks podzemního hydrantu, řad OA3 z PE 100, SRD 11, DN 150 v délce 395,06 m včetně 1 ks nadzemního a 1 ks podzemního hydrantu, řad OB1 z PE 100, SRD 11, DN 150 v délce 283,55 m včetně protlaku v ocelové chrániče DN 200 o délce 8,5 m s 1 ks revizní šachty a 1 ks nadzemního hydrantu, řad OB2 z PE 100, SRD 11, DN 150 v délce 280,50 m včetně 1 ks nadzemního hydrantu (H16). Celková délka vodovodních řadů je 1 026,59 m včetně 4 ks nadzemních a 2 ks podzemních hydrantů, protlakem pod Únětickým potokem o délce 8,5 m a 1 ks revizní šachty. Podchod Únětického potoka bude proveden v ocelové chrániče DN 200, která bude provedena protlakem ze startovací jámy společné s protlakem pro kanalizaci. Na pravém břehu potoka pak bude umístěna revizní šachta, kde potrubí vystoupá na potřebnou úroveň.

ad. 2)

Odpojení stávající vodárny a vodojemu

Jedná se o odpojení stávající vodárny tím, že budou zrušeny z ní vycházející vodovodní řady. Odpojení stávajícího věžového vodojemu bude provedeno v armaturní šachtě, kde budou demontována šoupata na přírodním i zásobním řadu a budou zaslepeny.

Zrušení řadu O2

Jedná se o zaslepení stávajícího vodovodního řadu O2 k vodojemu. Řad bude odpojen od vodovodní sítě v obci, obnažené konce řadu budou zaslepeny a řad bude ponechán v zemi.

Zrušení stávající ČOV

Jedná se o zaslepení nátoky do čistírny v šachtě G0, všechny objekty v ČOV budou vyčerpány a vyčištěny, kovové součásti demontovány. Objekt česlí, aktivace a dosazovací nádrže bude ubourán 30 cm pod terén a zasypan štěrkem. Odtokové potrubí bude v délce 0,5 m zabetonováno a v místě výústního objektu zazděno. Povrch v objektu ČOV bude opatřen štěrkovou vrstvou.

Rekonstrukce vodovodních řadů, odpojení stávající vodárny a vodojemu, zrušení řadu O2 a stávající ČOV bude provedena na pozemcích č.parc. 216/8, 209/1, 209/12, 404, 208, 57/1, 57/4, 425, 49, 34/1, 422/12, 424/1, 72/32, 72/7, 72/7, 70/1, 189/2, 187/1, 401/1, 126/22, 126/3, 126/4, 138/1, 138/45, 138/46 a 138/47 v kat.ú. Únětice u Prahy v souladu se souhlasem č.j.: 3278/2010/Mk/SÚ vydaným stavebním úřadem Roztoky dne 29.11.2010.

Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných staveb a vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na staveništi. Proto se podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19, Praha 2, č. dveří 505, 5. patro v úřední hodiny.

Vodoprávní povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč. Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku a je splatný na účet města Černošice, číslo účtu 000019-0388063349/0800, konstantní symbol: 378, variabilní symbol: 061361, specifický symbol: 47757. Kopie dokladu o zaplacení poplatku musí být zaslána na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

otisk úředního razítka

Mgr. Lucie Kutláková
úředně oprávněná osoba

Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 a na úřední desce MěÚ Roztoky po dobu 30 dnů. Potvrzené bude vráceno na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

2 -05- 2012

.....
vyvěšeno dne

.....
razítko

.....
sejmuto dne

Rozdělovník:*Účastníci řízení na dodejku:*

1. Obec Únětice, Náves 17, 252 62 Únětice (datovou schránkou)

*Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou**Dotčené orgány:*

2. SÚ Roztoky (datovou schránkou)
3. HZS Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice (datovou schránkou)
4. Krajská hygienická stanice Stř. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (datovou schránkou)
5. MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku - zde
6. OŽP - spisy/Kut